

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю**

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-45-28 (sekretar@mchskrsk.ru)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по муниципальному образованию город Норильск**

663305, г. Норильск, ул. Ветеранов, 28, тел. 8(3919) 43-19-53 (ofps7gpn@m4c.ru)

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 105
о назначении административного наказания**

«10» февраля 2021 г
17 ч. 00 мин.

г. Норильск

Я, заместитель главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкин Никита Алексеевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 11 в отношении муниципальное бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 32 «Снегирек» (далее – МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек»), ИНН 2457051671, ОГРН 1022401630767,

возбужденного «09» февраля 2021 года заместителем главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкиным Никитой Алексеевичем, с целью привлечения МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек» к административной ответственности по признакам правонарушений, предусмотренных частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ),

УСТАНОВИЛ:

Законный представитель юридического лица – заведующий МБДОУ «Детский сад №32 «Снегирек» Давлетбаева Галина Андреевна на рассмотрении дела присутствовала, о времени и месте рассмотрения дела уведоmlена надлежащим образом, путем вручения Определения о назначении времени и места рассмотрения дела об административном правонарушении (получено 09.02.2021 г.).

Заявления, отводы и ходатайства о переносе срока рассмотрения дела не поступали.

Исследовав материалы дела, прихожу к следующему.

На основании статьи 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в соответствии с распоряжением органа государственного контроля (надзора) от 22.10.2020 № 156, подписанным главным государственным инспектором МО г.Норильск Красноярского края по пожарному надзору Печуриным С.В. в период с «29» октября 2020 года по «26» ноября 2020 года, проведена плановая выездная проверка объекта МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек», расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Севастопольская, 7в.

В ходе проверки «26» ноября 2020 года в 16 часов 00 мин. на объекте МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек», расположенном по адресу: 663300, Красноярский край, г.Норильск, ул. Севастопольская, 7в, непосредственно выявлено нарушение требований ст.37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (Федеральный закон),

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения | Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены |
|-------|--|---|
| 1. | Отсутствуют датчики автоматической пожарной сигнализации в кабинете 3- | Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |

| | | |
|----|---|--|
| | | <p>требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению</p> <p>п.4 прил.А СП 5.13.130.2009 В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений:</p> <ul style="list-style-type: none"> - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т.п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток. <p>п.3 прил.А СП 5.13.130.2009 Тип автоматической установки тушения, способ тушения, вид огнетушащих средств, тип оборудования установок пожарной автоматики определяется организацией-проектировщиком в зависимости от технологических, конструктивных и объемно-планировочных особенностей защищаемых зданий и помещений с учетом требований данного перечня. Здания и помещения, перечисленные в пунктах 3, 6.1, 7, 9, 10, 13 таблицы 1, пунктах 14-19, 26-29, 32-38 таблицы 3, при применении автоматической пожарной сигнализации следует оборудовать дымовыми пожарными извещателями.</p> |
| 3. | <p>Отсутствуют световые оповещатели «Выход» системы оповещения и управления эвакуацией людей над проемами эвакуационных выходов из коридора 1-го эт. (пом. № 64 по тех. паспорту от 17.05.2017 года) в лестничные клетки (пом. №№ 48, 67 по тех. паспорту от 17.05.2017 года)</p> | <p>Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»</p> <p>ч.3 ст.4 К нормативным документам по пожарной безопасности относятся национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований настоящего Федерального закона</p> <p>ч.4 ст.4 В случае, если положениями настоящего Федерального закона (за исключением положений статьи 64, части 1 статьи 82, части 7 статьи 83, части 12 статьи 84, частей 1.1 и 1.2 статьи 97 настоящего Федерального закона) устанавливаются более высокие требования пожарной безопасности, чем требования, действовавшие до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, в отношении объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по</p> |

| | | |
|-----|---|--|
| | изготовителя (акт приемки установки в эксплуатацию от 16.11.2005 года). | <p>ч.3 Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.</p> <p>НПБ 88-2001 п.12.45 Приборы приемно-контрольные, приборы управления и другое оборудование следует применять в соответствии с требованиями государственных стандартов, норм пожарной безопасности, технической документации и с учетом климатических, механических, электромагнитных и других воздействий в местах их размещения.</p> <p>п.61 ППР РФ Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.</p> <p>При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.</p> <p>На объекте защиты должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.</p> |
| 6. | Расстояние от светильников до хранящихся товаров в инвентарной 3-го этажа менее 0,5 м (пом. № 35 по тех. паспорту от 17.05.2017 года) | п.343 ППР РФ Расстояние от светильников до хранящихся товаров должно быть не менее 0,5 метра |
| 7. | Двери эвакуационных выходов не обеспечены возможностью их свободного открывания изнутри без ключа (из групповых ячеек, из поэтажных коридоров, холлов, фойе имеются замочные скважины под ключ) | п.35 ППР РФ Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа, за исключением случаев, устанавливаемых законодательством Российской Федерации |
| 8. | Отделка стен ясельной веранды 3-го этажа выполнена горючими материалами (обои виниловые на флизелиновой основе, с показателем класса пожарной опасности материала КМ3) | ч.6 ст.134 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различного функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону |
| 9. | Там, где требуется оповещение людей о пожаре не обеспечивается разборчивость передаваемой речевой информации. Уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, не выше допустимого уровня шума. | ч.4 ст.85 ФЗ-123 В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума. Речевые оповещатели должны быть расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации. Световые оповещатели должны обеспечивать контрастное восприятие информации в диапазоне, характерном для защищаемого объекта. |
| 10. | Для отделки стен | ч.6 ст.134 Область применения декоративно-отделочных, |

| | | |
|-----|---|--|
| | | <p>введены в эксплуатацию либо проектная документация, на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу соответствующих положений настоящего Федерального закона, применяются ранее действовавшие требования. При этом в отношении объектов защиты, на которых были проведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, требования настоящего Федерального закона применяются в части, соответствующей объему работ по капитальному ремонту, реконструкции или техническому перевооружению</p> <p>п.4.3 СП 3.13130.2009 В спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.</p> <p>п.1 табл.2 раздела 7 СП 3.13130.2009 Здания (сооружения) должны оснащаться СОУЭ соответствующего типа в соответствии с таблицей 2. Допускается использование более высокого типа СОУЭ для зданий (сооружений) при соблюдении условия обеспечения безопасной эвакуации людей.</p> |
| 15. | <p>Заместителем заведующего по УВ и МР Сафиной Р.Р. по состоянию на 26.11.2020 г. не пройдено переобучение ПТМ (удостоверение о прохождении ПТМ №17-348-17 просрочено, срок до 20.05.2020 г.)</p> | <p>п.3 ППР РФ Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.</p> |

Усмотрев в бездействии юридического лица – МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек» признаки административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, заместителем главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору Тяпкиным Н.А. составлен протокол об административном правонарушении от 09.02.2021 № 11.

Протокол об административном правонарушении от 09.02.2021 № 11 составлен в присутствии законного представителя юридического лица – заведующего МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек» Давлетбаевой Г.А. Содержание протокола об административном правонарушении соответствует требованиям статьи 28.2 КоАП РФ. Нарушений процессуальных норм КоАП РФ при составлении протоколов об административном правонарушении не установлено.

В соответствии со ст.4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть вынесено по истечении одного года со дня совершения административного правонарушения за нарушения законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности.

Следовательно, процедура рассмотрения дела об административном правонарушении административным органом не нарушена.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» к нормативным документам по пожарной безопасности относятся стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

В соответствии со ст. 1 Федерального Закона от 12 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, требования пожарной безопасности - специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации,

ПОСТАНОВИЛ:

Признать юридическое лицо – МБДОУ «Детский сад № 32 «Снегирек» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.4 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде предупреждения.

Настоящее постановление по делу об административном правонарушении может быть обжаловано лицами, указанными в ст. ст. 25.1 - 25.5 КоАП РФ, соответственно в Норильский городской суд по адресу: город Норильск, ул. Комсомольская, 37а.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу.

Постановление вынес:

Заместитель главного государственного инспектора МО г. Норильск Красноярского края по пожарному надзору
М.П.



Н.А. Тяпкин

Копию постановления получил (а):

10.02.2021 /
(дата)

 Г.А. Давлетбаева/
(подпись, ФИО)